



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

Този документ е създаден по проект **BG161PO003-2.2.01-0019-C0001**

„Разширяване на Бизнес Инкубатор-Варна към РАПИВ”

Бенефициент: Сдружение „Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна”

Изм. № 8053/09.07.2015 г.

На вниманието на всички заинтересовани кандидати,

Относно: Постъпило запитване по електронен път от потенциален кандидат с писмо № 63/07.07.2015 г. във връзка с публична покана № 3435/06.07.2015 г. с предмет „Доставка и монтаж на дълготрайни материални активи необходими за дейността на Бизнес Инкубатор – Варна към РАПИВ по проект „Разширяване на Бизнес Инкубатор – Варна към РАПИВ”, предоставяме разяснения по съответните въпроси, както следва:

Относно Въпрос № 1 – по ОП№1 „Доставка компютърни системи”: Моля, уточнете какво се има предвид „1 GB разширение за switch” в т.3 от позицията?

Отговор: Има се в предвид switch, поддържащ трансфер на данни със скорост 1 GB.

Относно Въпрос № 2 - по ОП№3 „Доставка и монтаж на телефонна мрежа”: Бихте ли уточнили за каква марка и модел телефонна централа са посочените в обособената позиция компоненти?

Отговор: Посочените в обособената позиция компоненти са за разширение на наличната телефонна централа Panasonic KX-TDA 2000 или еквивалентна на нея.

Относно Въпрос № 3 - по ОП4 - Доставка и монтаж на ПИ система

3.1. Под „датчик за алармено събитие” да разбираме ли оптично димен такъв?

3.2. Съществува т.5 „Инсталиране и настройка на централна точка на пожаро-извест. с-ма”. Но липсва доставката на такава „централна точка”. Под този термин разбира ли се пожарна централа?

3.3. Или, доколкото общата тема на документа е „Разширяване на Бизнес Инкубатор – Варна към РАПИВ”, да разбираме ли, че запитаната доставка и монтаж на ПИ с-ма е разширяване на съществуваща такава в обекта?

3.4. Ако това е така, каква е съществуващата в обекта система (конвенционална или адресна и чие производство е тя)?

3.5. Бутоните, сирената и датчиците са общо $2+1+10=13$ бр. Но в т.6 са калкулирани дейности само за 10 бр. Защо?

Отговор:

3.1 Датчикът за алармено събитие следва да се разбира като оптично димен.

3.2. Да, под този термин се разбира пожарна централа.

3.3. Да, запитаната доставка и монтаж на пожароизвестителна система е разширяване на съществуваща такава в обекта.

3.4. Съществуваща в обекта система е адресна, производство на английска фирма, като доставката и монтажа на компонентите са за разширение на наличната система Protec Algo-Tec 6300 или еквивалентна на нея.

3.5 В т.6 се предвижда монтаж, настройка и тестване на 10 бр. датчици за алармено събитие. Монтаж, настройка и тестване на бутона за предизвикване на аларма (2бр.) и сирена за известяване (1бр.) се предвижда в съответните компоненти с номера 1 и 2.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

Този документ е създаден по проект **BG161PO003-2.2.01-0019-C0001**

„Разширяване на Бизнес Инкубатор-Варна към РАПИВ”

Бенефициент: Сдружение „Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна”

Относно Въпрос № 4 - по ОП№5 – „Доставка и монтаж на система за видеонаблюдение”:

- 4.1. Колко камери са за вътрешен и колко – за външен монтаж?
- 4.2. Какво включва „един пост за видеонаблюдение”? Рекордер и монитор ли?
- 4.3. Как да тълкуваме „Изграждане на системата (окабеляване) 1”? Колко метра е това окабеляване?

Отговор:

- 4.1. За външен монтаж е 1 бр. камера, а за вътрешен монтаж – 3 бр. камери.
- 4.2. „Един пост за видеонаблюдение” включва рекордер.
- 4.3. „Изграждане на системата (окабеляване) 1” означава изграждане на 1 бр. система включително окабеляване. Окабеляването се равнява на посоченото в обособена позиция 4, т.4.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА РАПИВ:

/доц., д-р, маг. **Димитър Радев**/

